

Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2024 00:00 bis 31.12.2024 24:00
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2024 24:00
 Parameterstand 20.12.2024 09:56
 Auswertung nach 17. BImSchV
 Anlagenname Biomasse

| Komponentenname | CO | | NO _x | | CO Aufheiz | | NO _x Aufhei | | SO ₂ | | Cges | |
|---------------------|-----------------------|-----|------------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| | mg/Nm ³ | | mg/Nm ³ | | mg/Nm ³ | | mg/Nm ³ | | mg/Nm ³ | | mg/Nm ³ | |
| Integral-Grenzwert | 100 | | 400 | | 100 | | 400 | | 200 | | 20 | |
| Klassierungsbeginn | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | |
| Kalibrierung gültig | 12.12.23 09:33 | | 12.12.23 09:33 | | 12.12.23 09:42 | | 12.12.23 09:42 | | 12.12.23 09:33 | | 12.12.23 09:42 | |
| Klassierzeitpunkt | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | |
| | Jahr | Tag | Jahr | Tag | Jahr | Tag | Jahr | Tag | Jahr | Tag | Jahr | Tag |
| M1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 15708 | 48 |
| M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 8 | 0 |
| M3 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 10 | 3 | 0 |
| M4 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 38 | 6 | 0 |
| M5 | 5345 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 | 0 | 5 | 0 |
| M6 | 2641 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 2 | 0 |
| M7 | 1078 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 |
| M8 | 511 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 |
| M9 | 240 | 0 | 816 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| M10 | 136 | 0 | 12503 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| M11 | 74 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M12 | 47 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| M13 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| M14 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| M16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | 106 | 0 | 108 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 106 | 0 | 113 | 0 |
| S5 | 238 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 235 | 0 |
| S6 | 16266 | 48 | 16266 | 48 | 16266 | 48 | 16266 | 48 | 16266 | 48 | 16266 | 48 |
| S7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| S8 | 127 | 0 | 127 | 0 | 16217 | 48 | 16217 | 48 | 127 | 0 | 127 | 0 |
| S9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ausser Betrieb | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | 0 |
| Tagesgrenzwert | 50 mg/Nm ³ | | 180 mg/Nm ³ | | 50 mg/Nm ³ | | 200 mg/Nm ³ | | 40 mg/Nm ³ | | 10 mg/Nm ³ | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | 1 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| T6 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 |
| T10 | 1 | 0 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| TS1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TS2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 366 | 1 | 366 | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| TS3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Tageskonzentration | 27 mg/Nm ³ | | 176 mg/Nm ³ | | 0 mg/Nm ³ | | 0 mg/Nm ³ | | 33 mg/Nm ³ | | 0 mg/Nm ³ | |
| Jahreskonzentration | 24 mg/Nm ³ | | 195 mg/Nm ³ | | 0 mg/Nm ³ | | 0 mg/Nm ³ | | 37 mg/Nm ³ | | 0 mg/Nm ³ | |
| Tagesemission | 21,81 kg/d | | 144,64 kg/d | | 0,00 kg/d | | 0,00 kg/d | | 26,87 kg/d | | 0,06 kg/d | |
| Jahresemission | 6461,08 kg/a | | 51491,32 kg/a | | 3,64 kg/a | | 7,30 kg/a | | 9698,29 kg/a | | 16,50 kg/a | |

Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2024 00:00 bis 31.12.2024 24:00
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2024 24:00
 Parameterstand 20.12.2024 09:56
 Auswertung nach 17. BImSchV
 Anlagenname Biomasse

| Komponentenname | HCL | | Staub | | NH ₃ | | O ₂ | |
|---------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|----------------|-----|
| | mg/Nm ³ | | mg/Nm ³ | | mg/Nm ³ | | Vol% | |
| Integral-Grenzwert | 40 | | 20 | | 15 | | 42 | |
| Klassierungsbeginn | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | | 01.01.24 00:00 | |
| Kalibrierung gültig | 12.12.23 09:42 | | 12.12.23 09:42 | | 12.12.23 09:42 | | 12.12.23 09:42 | |
| Klassierzeitpunkt | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | | 31.12.24 24:00 | |
| | Jahr | Tag | Jahr | Tag | Jahr | Tag | Jahr | Tag |
| M1 | 7631 | 48 | 14872 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| M2 | 2066 | 0 | 277 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 |
| M3 | 5030 | 0 | 178 | 0 | 2356 | 0 | 14124 | 45 |
| M4 | 972 | 0 | 139 | 0 | 2855 | 0 | 1565 | 3 |
| M5 | 28 | 0 | 205 | 0 | 2538 | 0 | 37 | 0 |
| M6 | 12 | 0 | 160 | 0 | 1762 | 2 | 13 | 0 |
| M7 | 8 | 0 | 26 | 0 | 1447 | 19 | 14 | 0 |
| M8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1035 | 6 | 4 | 0 |
| M9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 938 | 14 | 0 | 0 |
| M10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 758 | 6 | 0 | 0 |
| M11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 416 | 1 | 0 | 0 |
| M12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| M13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| M14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| M15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| M16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| M17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| M18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| M19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| M20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 |
| S3 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | 122 | 0 | 84 | 0 | 106 | 0 | 131 | 0 |
| S5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 240 | 0 |
| S6 | 16266 | 48 | 16266 | 48 | 16266 | 48 | 16266 | 48 |
| S7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| S8 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 95 | 0 |
| S9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| S10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ausser Betrieb | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | 0 |
| Tagesgrenzwert | 08 mg/Nm ³ | | 05 mg/Nm ³ | | 10 mg/Nm ³ | | 21 Vol% | |
| T1 | 74 | 1 | 309 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 49 | 0 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 33 | 0 | 6 | 0 | 73 | 0 | 301 | 1 |
| T4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 36 | 0 |
| T5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| T6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| T7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TS1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TS2 | 29 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| TS3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Tageskonzentration | 0 mg/Nm ³ | | 0 mg/Nm ³ | | 6 mg/Nm ³ | | 6,2 Vol% | |
| Jahreskonzentration | 5 mg/Nm ³ | | 1 mg/Nm ³ | | 4 mg/Nm ³ | | 6,1 Vol% | |
| Tagesemission | 1,35 kg/d | | 0,37 kg/d | | 5,37 kg/d | | 0,00 - | |
| Jahresemission | 1639,91 kg/a | | 240,58 kg/a | | 1354,56 kg/a | | 0,00 - | |

Klassenhäufigkeitsverteilung TNBZ

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2024 00:00 bis 31.12.2024 24:00
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2024 24:00
 Parameterstand 20.12.2024 09:56
 Auswertung nach 17. BImSchV
 Anlagenname Biomasse

| Komponentenname | TNBK | | | | |
|---------------------|----------------|-------|--|--|--|
| Einheit | °C | | | | |
| Integral-Grenzwert | 850 | | | | |
| Klassierungsbeginn | 01.01.24 00:00 | | | | |
| Kalibrierung gültig | 02.02.21 12:10 | | | | |
| Klassierzeitpunkt | 31.12.24 24:00 | | | | |
| | Jahr | Tag | | | |
| TNBZ 1 | 31028 | 2 | | | |
| TNBZ 2 | 10481 | 71 | | | |
| TNBZ 3 | 4414 | 66 | | | |
| TNBZ 4 | 1223 | 3 | | | |
| TNBZ 5 | 311 | 0 | | | |
| TNBZ 6 | 60 | 0 | | | |
| TNBZ 7 | 32 | 0 | | | |
| TNBZ 8 | 26 | 0 | | | |
| TNBZ 9 | 15 | 0 | | | |
| TNBZ 10 | 13 | 0 | | | |
| TNBZ 11 | 7 | 0 | | | |
| TNBZ 12 | 4 | 0 | | | |
| TNBZ 13 | 1 | 0 | | | |
| TNBZ 14 | 1 | 0 | | | |
| TNBZ 15 | 2 | 0 | | | |
| TNBZ 16 | 1 | 0 | | | |
| TNBZ 17 | 2 | 0 | | | |
| TNBZ 18 | 0 | 0 | | | |
| TNBZ 19 | 3 | 0 | | | |
| TNBZ 20 | 1 | 0 | | | |
| S2 | 389 | 1 | | | |
| S6 | 48777 | 144 | | | |
| S7 | 34 | 0 | | | |
| S8 | 729 | 1 | | | |
| S17 | 0 | 0 | | | |
| S ausser Betrieb | 3926 | 0 | | | |
| TNBZ 21 | 0 | 0 | | | |
| VUB | 03:40 | 00:00 | | | |

Freie Sonderklassen

Tagesverteilung von 31.12.2024 00:00 bis 31.12.2024 24:00
 Jahresverteilung von Klassierungsbeginn bis 31.12.2024 24:00
 Parameterstand 20.12.2024 09:56
 Auswertung nach 17. BImSchV
 Anlagenname Biomasse

| Name | Freie Sonderklasse | Jahr | Tag |
|------------------------|---|------|-----|
| CO | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| NO _x | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| CO Aufheiz | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| NO _x Aufhei | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| SO ₂ | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| Cges | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| HCL | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| Staub | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| NH ₃ | Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | 0 0 |
| | Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 | | |